

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

25 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Уинскому и Октябрьскому МР

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Российская Федерация, Пермский край, с. Уинское, ул. Дальняя, 15, тел. 2-31-19,

Pch92opps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя
общеобразовательная школа № 2»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) Врид начальника 25 Отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Уинскому и Октябрьскому муниципальным районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю Топоркова И.С.

(наименование органа ГПН)

№ 12 от " 03 " апреля 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 12 ч 00 мин. " 19 " апреля 20 17 г. по
13 ч 00 мин. " 10 " мая 20 17 г. проведена проверка

Врид начальника 25 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Уинскому и Октябрьскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Топорковым
И.С., Дознавателем 25 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Уинскому и Октябрьскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Романовым А.Б.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Гробовой Татьяной Михайловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы				
1.	Помещение на втором этаже, используемое под книгохранилище, не отделено противопожарными дверьми	п. 7.4, п. 7.5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.06.2018	
2.	На помещение на втором этаже, используемое под книгохранилище, не рассчитаны категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2018	
3.	На дверях помещения на втором этаже, используемые под книгохранилище, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2018	
4.	Руководитель организации не обеспечил проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год.	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.06.2018	
5.	На воздуховодах систем общеобменной вентиляции не предусмотрены в целях предотвращения проникания в помещение продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства огнезадерживающие клапаны и воздушные затворы	п. 4.109* СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	01.06.2018	

6.	На дверях помещения склада, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2018	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Вред нанесен 25.06.17 с.л.-г.в.а.
В.С.Орлов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 10 ” 05 20 17 г.



Предписание для исполнения получил (а):

 (подпись)
 “ ” 20 г.

 (должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.